Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
http://www.koronowo.pl

02-RM.0003.48.2019

Koronowo, 04.10.2019 r.

GGK.7021.74.2019

RADA MIEJSKA
W KORONOWIE
WPŁYNĘŁO
dnia 04.10 2019 r.
Zał. ..... Nr 1
podpis .....

Sz. P.
Katarzyna Szulta – Romaniuk
Radna Rady Miejskiej w Koronowie

W nawiązaniu do zgłoszonego na XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie przez Panią wniosku w sprawie wydania opinii o stanie kanalizacji w ul. Jaworowej w Tryszczynie informuję, iż w dniu 19.09.2019 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo ZGKiM w Koronowie Sp. zo.o., z którego wynika, iż w dniu 02.09.2018 r. przeprowadzono kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Długiej do ul. Nad Stawem. Wyniki kamerowania wykazały kontrspadek sieci na odcinku około 50,0 m. W związku z powyższą wadą zwiększono częstotliwość przeglądów sieci oraz ewentualnego jej czyszczenia.
Ponadto z pisma Spółki wynika, iż jest w kontakcie z firmą wykonującą na zamówienie Gminy Koronowo zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczynie" celem skoordynowania prac związanych z wymianą wadliwego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z planowaną budową drogi.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
   Stanisław Gliszczyński

BURMISTRZ
Patryk Jan Wojciechowski

przygotowała: Michalina Szymańska, inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 382 64 24, e-mail: michalina.szymanska@um.koronowo.pl